

Übersicht über Dichtheitsprüfungen

Füllmenge	Intervall	Prüfpflicht ab	Rechtsvorschrift	Sanktion
FCKW, H-FCKW				
ab 3 Kg ab 6 Kg (hermetisch geschlossenes System)	alle 12 Monate	01.01.2010	Artikel 23 Absatz 2 lit.a) EG-VO 1005/2009	§ 6 ChemOzonSchichtV (Ordnungswidrigkeit nach § 26 Chemikaliengesetz)
ab 30 Kg	alle 6 Monate	01.01.2010	Artikel 23 Absatz 2 lit.b) EG-VO 1005/2009	s.o.
ab 300 Kg	alle 3 Monate	01.01.2010	Artikel 23 Absatz 2 lit. c) EG-VO 1005/2009	s.o.
FKW, H-FKW				
ab 3 Kg ab 6 Kg (hermetisch geschlossenes System)	alle 12 Monate	04.07.2007	Artikel 3 Absatz 2 lit a) EG-VO 842/2006	§ 6a Chemikalien Straf- und Bußgeldverordnung (Ordnungswidrigkeit nach § 26 Chemikaliengesetz)
ab 30 Kg	alle 6 Monate alle 12 Monate ¹⁾	04.07.2007	Artikel 3 Absatz 2 lit b) EG-VO 842/2006	s.o.
ab 300 Kg	alle 3 Monate alle 6 Monate ^{1) 2)}	04.07.2007	Artikel 3 Absatz 2 lit c) EG-VO 842/2006	s.o.

1) Gemäß Artikel 3 Absatz 4 EG-VO 842/2006 können durch die Installation eines automatischen Leckageerkennungssystems die Anzahl der Dichtheitsprüfungen halbiert werden.

2) Gemäß Artikel 3 Absatz 3 EG-VO 842/2006 haben Betreiber von stationären Kälte- und Klimaanlage mit einer Füllmenge >300 kg die Pflicht ein automatisches Leckageerkennungssystem zu installieren

